

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 1

2017.12.26

① =野地上端から破風板上端までは何ミリで考えればよろしいでしょうか？

A 野地上端より28mm±3mmです。

② =合端台（枕材）の高さは何ミリで考えればよろしいでしょうか？

A 合端台（枕材）は一台一台バラバラのサイズのため、公表できません。適当な角材で用意します。

③=ルーフトープ（全瓦連）の商品名などはございますか？または厚み・幅を教えてくださいませんか？

A 通常市販されているもので、随時、手に入れられるものです。

④=仕様文書の6.9.11.12.の文章の中に（野地より）とありますが、垂木を外して施工してもよろしいのでしょうか？垂木を外す際にはルーフトープの上に施工となるのでしょうか？

A 現場の施工を想定して考えてください。採点に関わる内容のため回答は行いません。

⑤=木工用ノミは充電式とありますが、木工用手ノミは使用可能でしょうか？

A 使用可能です。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 2

2018.01.09

① =銅線のトンボの釘が、支給品リストにないのですが、必要ないですか？

A 副資材明細表を修正しました。ご確認ください。

② =合端台の寸法はいくらですか

A ビールケースを用意する予定です。

③ =作業スペースはどれ位ですか

A 現在、会場のレイアウト中です。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 3

2018.01.11

① =補強棟金具の上部分が、A30 のタイプみたいですが、木材取り付けビスは 38 ミリで大丈夫ですか？

A 38ミリのビスで、特に問題がないと考えます。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 4

2018.01.30

- ① =大袖の全幅が295しか無い為に小袖を10ミリ詰めないと、鬼の立ち位置が棧芯に来ない。
- ② =小袖と大袖の垂角度が違う為に拌み部で合わせられない。
- ③ =又、垂の下端位置も合わないため、大袖を持ち上げないといけない。

A 審査内容に抵触するため回答はいたしかねます。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 5

2018.02.07

① = 道具搬入・点検作業ついて=作業開始までに何処まで進めていいですか？

A お送りしている「全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡競技課題 I」
をご覧ください。

「※瓦の点検はカケやキズの点検のみとし、選別は作業時間に行うこと。」

② = 道具搬入・点検作業から作業開始まで間の時間がないですが点検作業から
そのままの流れで作業開始になりますか？

A 道具搬入・点検作業と作業開始の間に点検作業終了の合図が入ります。そ
の後、改めて作業開始の合図があります。

③ = 作業スペースはどれ位ですか

A 縦4550mm×横3500mm の予定です。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 6

2018.02.13

① =確認なのですがルーフィングは屋根全面（腰葺き側 板金想定部含む）に貼るでよろしいでしょうか？

A 競技開始前にグランプリスタッフが屋根全面にルーフィングを貼ります。そのため、選手のみなさんが作業することはございません。

② =軒の出について 一文字側の瓦座の位置は出に合わせて調整でよろしいでしょうか？

A 仕様書の記載の通り、60mm～90mmの間で調整が可能です。

③ =座布団は使用可能ですか？

A 使用可能です。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 7

2018.02.14

① =16日にある作業時間に下葺き以外の瓦作業は可能でしょうか？

A 3/16の初日より施工になります。瓦作業をしてください。なお、下葺は事前にグランプリスタッフがはります。

② =下葺き作業の時に瓦棧の加工や銅線を施工することは可能でしょうか？

A ①と同様です。

③ =万十軒瓦の瓦座が低いと思うのですがルーフトープを重ねたりパッキンを噛ますのは可能でしょうか？

A 調整可能です。

④ 鬼瓦が左右の棧芯にならないと思うのですが棧芯に立てないと駄目でしょうか？

A 審査内容に抵触するため回答はいたしかねます。

⑤ =小さい瓦が来ると袖瓦の出寸法が無くなってしまうと思うのですが架台が小さくなる可能性はありますか？

A 製作上の誤差は多少ありますが、架台は架台図のままで変更はありません。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 8

2018.02.26

① =以前他の方が質問して回答があった事項なのですが、副資材明細表の棟補強木材取り付け用ステンレスビスが38ミリとありますが38ミリだと長すぎてうまく打てないのですが、変更ございませんか？

A 質問事項回答3と同じ回答になります。

38ミリのビスで、特に問題がないと考えます。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 9

2018.03.7

① 1日目の点検作業の時にシート養生や瓦の配置をしても良いのでしょうか？

A 点検作業にともなう瓦の移動は認められますが、
シート養生や瓦の配置は競技時間に行ってください。

② 1日目に張った養生シートは剥がさないと駄目でしょうか？

また剥がすのであれば作業時間外にするのですか？

A シート養生は第一日目の競技時間外で剥がしていただき、また第二日目の競技開始前に復旧していただきます。

③ 使用する工具は数量以上のものは競技エリアに持ち込めないのですか？

(例えば水平器又は勾配定規1個ですが両方は駄目ですか？)

A 持ち込み可能です。

④ 鬼裏えぐり部分が見えてしまうが見えて良いのか検討中とのことですがご確認を御願いたします

認を御願いたします

A 主催者としてその件を聞いておりません。

⑤ 袖瓦の型が変更になったそうですが確認御願いたします

A 主催者としてその件を聞いておりません。

⑥ 作業スペースはわかりますがどの位置に架台が設置されますか

A 公表しておりません。当日、会場でご確認ください。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 10

2018.03.9

① 地下足袋等と明記がありますが、地下足袋以外にはどんなものが了承して頂けるのでしょうか？

A 地足袋等は基本的には地下足袋になりますが、等とは屋根作業用として販売されている靴です。

併せてご案内します。仕様書にはございませんが、保護帽の下に汗止め等として、頭と保護帽の間に被る物としては、保安基準に合致したインナーキャップ等を着用してください。タオルやバンダナは不可です。

② 同一工具の予備は、ひとつだけ認められていますが、ストックヤードなどがあるのでしょうか？

工具の不備や破損の場合は、どのタイミングで交換できますか？

A 道具が壊れた時点で、競技委員へアピールしていただき、交換してください。
(予備が必要と思われる道具は持参して選手控室に置いておいてください)

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 10プラス

2018.03.12

3月9日に回答させていただいた、質問事項回答10の

「併せてご案内します。仕様書にはございませんが、保護帽の下に汗止め等として、頭と保護帽の間に被る物としては、保安基準に合致したインナーキャップ等を着用してください。タオルやバンダナは不可です。」

について、「保安基準に合致したインナーキャップ等」に困惑された選手の方もあると存じます。説明不足で申し訳ありませんでした。

労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の規格」に基づく、保護帽の取扱説明では、ヘルメットと頭とヘルメットの間には何もはさんではいけないことになっています。

全瓦連グランプリでは、ゼネコン等の指導を参考に、タオルやバンダナの代わりに、水泳帽（ニット帽）のようなインナーキャップの使用を認めております。ホームセンター等でヘルメットの安全をなるべく損なわないインナーキャップ等をお探しいただき、ご使用いただければ幸いです。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 11

2018.03.12

① ヘルメットに取付けるペンホルダーは使用可能ですか、治具をおかめる箱の記載サイズは内内のサイズでよろしいですか。

A 保護帽の協賛会社様よりペンホルダー1個をご提供いただきます。また、治具を納める箱は内寸、外寸のどちらでも構いません。

② 架台の軒の高さが高いので安全に登り降りするために合端台様のビールケース等を安定した台として使用しても問題ないでしょうか？

A 使用可能ですが、安全作業に配慮して、ゴムマット等を敷いて滑らない様にして昇降用としてください。滑り止めの措置をしていない作業台は不可とします。

全瓦連技能グランプリ 2018 九州大会 IN 福岡

選手からの質問事項回答 12

2018.03.14

① 小角に補強ビスを記す点がないのですが、補強は不要なのでしょうか。

A 図面通りに施工してください。